

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1130390

Výrobek: Rozvodnice - rozváděč

Typ: R1.1 až R1.10, R2.1 až R2.10, R3.1 až R3.10

Jmenovité hodnoty: 230/400 V, do 63 A, max. IP 55/20, TN-S

Objednavatel: Elektrotechnický cech Liberec
Orlí 257/16, 460 01 Liberec III-Jeřáb, Česká republika

Výrobce: DS Logistic, s.r.o.
Libštát 310, 512 03 Libštát, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 302168-01/01 ze dne: 14.05.2013

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 61439-3:12

ČSN EN 61439-1 ed.2:12 čl. 5, 6, 10.10, 10.9, 10.5.2, 10.4, 10.3, 10.2.6, 10.2.2.2, 10.2.3.1, 10.2.3.2, 10.11, 10.11.2

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 302168 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.5.2016

24.5.2013

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



302168-01



ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.
Pod Lisem 129
171 02 Praha 8 - Troja

Počet stran: 2
Počet příloh/Počet stran příloh: -/-
Zn.: Hl/Si

Číslo protokolu: 302168-01/01

Datum vydání: 14. 5. 2013



PROTOKOL O ZKOUŠCE

Výrobek: Rozvodnice - rozváděč
Typ: R1.1 až R1.10, R2.1 až R2.10, R3.1 až R3.10
Jmenovité hodnoty: 230/400 V, do 63 A, max. IP 55/20, TN-S
Výrobní číslo: -
Výrobce: DS Logistic, s.r.o., Libštát 310, 512 03 Libštát, Česko
Výrobní místo: -
Číselník výrobků EZÚ: 020803 - rozvaděče nn
Objednatel: Elektrotechnický cech Liberec, Orlí 257/16, 460 01 Liberec III-Jeřáb, Česko
Počet zkoušených vzorků: -
Vzorky předloženy dne: -
Místo provedení zkoušek: Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
Zkoušky prováděny v době od 13.5.2013 **do** 14.5.2013
Jiné údaje: -
Zkušební předpis: ČSN EN 61439-3:12 a ČSN EN 61439-1 ed.2:12
čl. 5, 6, 10.10, 10.9, 10.5.2, 10.4, 10.3, 10.2.6, 10.2.2.2, 10.2.3.1, 10.2.3.2, 10.11, 10.11.2

Výsledky zkoušek uvedené v protokolu se týkají pouze zkoušeného předmětu. Hodnoty v tomto protokolu jsou měřeny s přesností předepsanou ve zkušební předpisu. Veškeré použité měřicí přístroje jsou řádně navázány.

Bez písemného souhlasu EZÚ nesmí být tento protokol reprodukován jinak než celý!

Zpracoval: Daniel Sixta



Schválil: Jan Hlavatý
technický vedoucí
zkušební laboratoře

Předmět certifikace: **Rozvodnice- rozváděč**

Typ: R1.1 až R1.10, R2.1 až R2.10, R3.1 až R3.10

Jmenovité hodnoty: 230/400 V, do 63 A, max. IP 55/20, TN-S

Výrobce: DS Logistic, s.r.o., Libštát 310, 512 03 Libštát

IČO: 26006928

Na výše uvedený výrobek byl vydán **certifikát EZÚ č. 1100669** ze dne 5. 10. 2010 s využitím výsledků zkoušek **dle protokolu 003164-01/01** ze dne 21. 9. 2010. Certifikace byla provedena podle ČSN EN 60439-3:95+A1:97+A2:02 a ČSN EN 60439-1ed.2:00+A1:04+1:08 čl. 4, 5, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.4, 8.2.4.1b), 8.2.5, 8.2.7, 8.2.9, 8.2.10, 8.2.11, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.15, 8.3.1, 8.2.3, 8.2.3.1.1 s vyhovujícím výsledkem.

Prohlášení: výroba rozváděčů není hlavní činností, je součástí montáže.

Dle prohlášení výrobce nebyly na výrobku provedeny žádné změny, které by měly vliv na bezpečnost, nebo základní funkci výrobku.

Byla ověřena dokumentace ve vztahu k rozšířeným požadavkům o charakteristiky rozhraní.

Pro stávající certifikaci bylo provedeno srovnání výše uvedených výsledků s požadavky aktualizovaných vydání norem v návaznosti na ČSN EN 61439-1 ed.2:12 a ČSN EN 61439-3:12 čl. 5, 6, 10.10, 10.9, 10.5.2, 10.4, 10.3, 10.2.6, 10.2.2.2, 10.2.3.1, 10.2.3.2, 10.11, 10.11.2 se závěrem, že tyto požadavky byly splněny.

Vypracoval: Daniel Sixta

Dne: 14.5.2013

